

Odpowiedzi na zapytania na stronę internetową

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bialskie Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem.” w Białej Podlaskiej przy ul. Powstańców 4c

wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Zapytanie nr 2 z dnia 02.11.2017r.

- 1) Prosimy o jednoznaczne określenie jaką należy zamontować stolarkę okienną i drzwiową i o jakich parametrach na budynku Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci z Autyzmem.

Projekt techniczny pkt „5.13. STOLARKA określa:

„Stolarka okienna elewacji tynkowanej Aluminiowa lub PCV nietypowa. Okna aluminiowe lub PCV jednoramowe, dwuszybowe o współczynniku $min. K=1,0 W/m_2K$, ramy w kolorze grafitowym RAL 7037. Okna aluminiowe, lub PCV jednoramowe, dwuszybowe szklone szkłem niskoemisyjnym o współczynniku $U=1,1 W/m_2K$, wg wykazu stolarki okiennej Okna hali sportowej PCV-dwuszybowe szklone szkłem niskoemisyjnym o współczynniku $U=1,1 W/m_2K$, otwierane z poziomu podłogi. Wszystkie szyby hali sportowej od wewnątrz ze szkła bezpiecznego P-2. Okna górne Sali nie otwierane(tzw. fiksy) Okna dolne otwierane, w tym okna niżej położone otwierane z poziomu podłogi dźwignią ręczną” i dalej „Drzwi zewnętrzne np. PCV lub stalowe, kolorze grafitowym (np. RAL 7037) zbliżonym do koloru elewacji (S15), częściowo szklone – szkło bezpieczne P2.” Oraz „Drzwi zewnętrzne, PCV lub aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P-2 wg wykazu stolarki”.

Rozdz 10 pkt 4 SIWZ na w/w przetarg określa z kolei

„4. Cena podana w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia jest ceną wynikającą z sumy cen kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ, uwzględniając w nim wyszczególnione pozycje robót.

W załączonym do SIWZ przedmiarze robót budowlanych Element 3.13 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA występuje jedynie jako ślusarka aluminiowa.

Zwracamy się o uporządkowanie materiałów przetargowych związanych ze Stolarką okienna i drzwiową oraz zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego właściwego opisu technicznego Stolarki budynku Ośrodka Terapii i Diagnostyki a także uwzględnienie tego i poprawienie pozycji w załączonym przedmiarze robót budowlanych.

- 2) Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego czy projektowana stolarka okienna i drzwiowa powinna spełniać wszystkie wymagania techniczne stolarki zawarte z pkt 5.13.1 Projektu Wykonawczego. Naszym zdaniem stawianie niektórych tak wysokich wymagań w naszej

strefie klimatycznej i dla tego typu budynków jest niekonieczne a znacząco wpływa na koszty wykonania obiektu. Zwracamy się o potwierdzenie spełniania wszystkich wymagań przez wbudowaną stolarkę lub zamieszczenie skorygowanych niezbędnych wymagań technicznych wobec stolarki okiennej Ośrodka Terapii i Diagnostyki.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.11.2017r.:

Ad. 1)

Należy zamontować stolarkę okienną i drzwiową aluminiową.

Ad. 2)

Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczne stolarki okiennej i drzwiowej zawarte w pkt 5.13.1 Projektu wykonawczego.

PREZES STOWARZYSZENIA
"WSPÓLNY ŚWIAT"

mgr Anna Chwałek

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom
Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom
o Pokrewnych zaburzeniach
"WSPÓLNY ŚWIAT"
ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biata Podlaska
NIP 5372448567